

DECLARACION DE EFICIENCIA Y EMISIONES ESTACIONALES

Nosotros **DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP.**, con C.I.F. F-20080784, domicilio social en B° San Esteban s/n 20737 Errezil (Gipuzkoa), declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que los modelos descritos en el siguiente cuadro han sido ensayados según la norma EN 303-5 de acuerdo al reglamento (UE) 2015/1189 alcanzando los siguientes niveles.

MODELO	Rendimiento estacional (η_s) %	CO (10% O ₂) mg/m _n ³	OGC (10% O ₂) mg/m _n ³	Partículas (10% O ₂) mg/m _n ³	NO _x (10% O ₂) mg/m _n ³
BIOCLASS IC 12	79	236	16	17	135
BIOCLASS IC 18	79	73	3	13	148
BIOCLASS IC 25	81	57	3	5	147
BIOCLASS IC 35	83	81	1	9	158
BIOCLASS IC 45	82	91	3	19	160
BIOCLASS IC 66	84	42	1	19	150
BIOCLASS IC 70	84	42	1	19	150

Aprobado por:



Mikel Argoitia Aizpuru
Director de I+D

22-04-2022