

## DECLARACION DE EFICIENCIA Y EMISIONES ESTACIONALES

Nosotros **DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP.**, con C.I.F. F-20080784, domicilio social en B° San Esteban s/n 20737 Errezil (Gipuzkoa), declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que los modelos descritos en el siguiente cuadro han sido ensayados según la norma EN 303-5 de acuerdo al reglamento (UE) 2015/1189 alcanzando los siguientes niveles.

<b>MODELO</b>	<b>Rendimiento estacional (<math>\eta_s</math>) %</b>	<b>CO (10% O<sub>2</sub>) mg/m<sub>n</sub><sup>3</sup></b>	<b>OGC (10% O<sub>2</sub>) mg/m<sub>n</sub><sup>3</sup></b>	<b>Partículas (10% O<sub>2</sub>) mg/m<sub>n</sub><sup>3</sup></b>	<b>NO<sub>x</sub> (10% O<sub>2</sub>) mg/m<sub>n</sub><sup>3</sup></b>
BIOCLASS IC 18 DX	84	34,15	4,3	4,3	143
BIOCLASS IC 25 DX	81	40	4	7	159
BIOCLASS IC 35 DX	81	48	<1	11	160

Aprobado por:

Mikel Argoitia Aizpuru  
Director de I+D

15-10-2022