

## DECLARACION DE EFICIENCIA Y EMISIONES ESTACIONALES

Nosotros **DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP.**, con C.I.F. F-20080784, domicilio social en B° San Esteban s/n 20737 Errezil (Gipuzkoa), declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que los modelos descritos en el siguiente cuadro han sido ensayados según la norma EN 303-5 de acuerdo al reglamento (UE) 2015/1189 alcanzando los siguientes niveles.

MODELO	Rendimiento estacional ( $\eta_s$ ) %	CO (10% O <sub>2</sub> ) mg/m <sub>n</sub> <sup>3</sup>	OGC (10% O <sub>2</sub> ) mg/m <sub>n</sub> <sup>3</sup>	Partículas (10% O <sub>2</sub> ) mg/m <sub>n</sub> <sup>3</sup>	NO <sub>x</sub> (10% O <sub>2</sub> ) mg/m <sub>n</sub> <sup>3</sup>
DUALTHERM 25	79	94	3	14	145
DUALTHERM 35	80	127	2	18	143

Aprobado por:



**DOMUSA**  
CALEFACCION S.COOP.  
B° San Esteban, s/n  
20737 Errezil (GIPUZKOA)  
ESPAÑA

Mikel Argoitia Aizpuru  
Director de I+D

26-04-2022