

DECLARACION DE RENDIMIENTO DE ENERGIA

Nosotros **DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP.**, con C.I.F. F-20080784, domicilio social en Bº San Esteban s/n 20737 Errezil (Gipuzkoa), declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que los modelos descritos en el siguiente cuadro han sido ensayados según la norma EN 14825 consiguiendo los siguientes valores de SCOP a 35°C y 55°C para la zona climática media.

MODELO	SCOP (35°C)	SCOP (55°C)
DUAL CLIMA 6HT	4,75	3,63
DUAL CLIMA 9HT	4,72	3,65
DUAL CLIMA 12HT	4,83	3,60
DUAL CLIMA 16HT	4,82	3,62
DUAL CLIMA 16HTT	4,86	3,68

Aprobado por:



Mikel Argoitia Aizpuru
Director de I+D

20-04-2022