

DOMUSA

TEKNIK

Apdo. 95 - 20730 AZPEITIA (Gipuzkoa)
San Esteban auzoa z/g - 20737 ERREZIL (Gipuzkoa)
Tel.: 943 81 38 99

DECLARACION DE RENDIMIENTO DE ENERGIA

Nosotros **DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP.**, con C.I.F. F-20080784, domicilio social en Bº San Esteban s/n 20737 Errezil (Gipuzkoa), declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que los modelos descritos en el siguiente cuadro han sido ensayados según la norma EN 14825 consiguiendo los siguientes valores de SCOP a 35°C y 55°C para la zona climática media.

MODELO	SCOP (35°C)	SCOP (55°C)
DUAL CLIMA 6HT PRO	5,06	3,87
DUAL CLIMA 9HT PRO	5,1	3,89
DUAL CLIMA 12HT/HTT PRO	5,17	4,0
DUAL CLIMA 16HT/HTT PRO	5,21	4,01
DUAL CLIMA 19HT/HTT PRO	5,2	3,98
DUAL CLIMA 22HTT	5,15	3,98

Aprobado por:

Mikel Argoitia Aizpuru
Director de I+D

05-09-2025


DOMUSA
CALEFACCIÓN S.COOP.
Bº San Esteban, s/n
20737 Errezil (GIPUZKOA)
ESPAÑA