

DECLARACION DE RENDIMIENTO DE ENERGIA

Nosotros **DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP.**, con C.I.F. F-20080784, domicilio social en Bº San Esteban s/n 20737 Errezil (Gipuzkoa), declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que los modelos descritos en el siguiente cuadro han sido ensayados según la norma EN 14825 consiguiendo los siguientes valores de SCOP a 35°C y 55°C para la zona climática más cálida.

MODELO	SCOP (35°C)	SCOP (55°C)
DUAL CLIMA 6R	5,75	4,58
DUAL CLIMA 9R	5,79	4,59
DUAL CLIMA 12R	6,25	4,85
DUAL CLIMA 16R	5,59	4,87
DUAL CLIMA 19R	5,60	4,88
DUAL CLIMA 16RT	6,05	4,73
DUAL CLIMA 19RT	6,06	4,73

Aprobado por:



Mikel Argoitia Aizpuru
Director de I+D

20-04-2022